

7.8 Elektrische Anlagen auf Campingplätze

Diese Schutzmassnahmen dürfen nicht angewendet werden

- Betriebsmittel Schutzklasse 0
- Schutz durch Hindernisse
- Schutz durch Abstand
- Schutz durch nicht leitende Räume
- Schutz durch erdfreien örtlichen Potausgleich

