

Fragen Kap 7

Schwimmbad

Wo sind welche Zonen?

Wo darf eine Steckdose platziert werden?

Wann darf eine Steckdose in der Zone 1 Montiert werden? Unter welchen bedienungen?

IP Schutzgrad in der Zone 0 / 1

Sauna

Zonen	
Material	
Temperatur	
	Saunagerät

Landwirtschaft

FI

IP

Abstand Heizstrahler

Viehüter

Berührungsspannung

Camping

Steckdosen / Höhe / Sicherung

FI

Verlegungen der Leitungen

Was ist zu beachten, wenn die Leitungen in der Luft gespannt werden?

Med Kat 4

FI, wenn

Keine Fremdinstallationen

Geräte zum operieren (Spannung)

Pro OP eine USV Leuchte Unterbruch max 1 Sek Brenndauer?

Schutztrennung mit ISO Überwachung (max 230V 3-8kVA)

Berührungsspannung max? wie wird das sichergestellt?

Wie sieht der zPA aus?

Pro Kat 4 Raum je –

-

Steckdose neben Gasanschluss?