

Leiterbezeichnung's-Tipps

Cenelec-HD 361 Bezeichnung

Kabel mit Leitern, Schwarz Rot oder Weiss		CH-N
Kabel mit Leitern, Schwarz, Braun, Schwarz oder Grau		H
Apparatekabel mit Schwarz und Hellblau		CH-N
Apparatekabel mit Braun und Hellblau		H
Installationskabel	immer 1000V	1
Installations- T-Draht	meist 700V	07
Sonstige Drähte	meist 500V	05
Apparatekabel	meist 300V	03
PVC		VV
Pur- Pur		QQ
Silikon		S
Seil= rund mehrdräftig		R
Kable mit T- Draht= rund eindräftig		U
Feindräftig für flexible Leitungen		F
Ohne Schutzleiter		X
Mit Schutzleiter (G wie Gummi Kondom = Mit Schutz)		G

Beispiel CH-N1VV-U3G1.5
Tdc Kabel 3x1.5 LNPE

SEV Bezeichnungen

Installations- Draht		T
Installations- Kabel		Tdc
Installations- Seil		Tdc
Bodenkabel	Stahlband-armiert	Tdc-aT
Netzkabel	Blau Gelb Kennstreifenmantel	
Apparate-Kabel	Für z.B. Haarföhn, Radio	Tlf
Apparate_Schnur	Bügeleisen	Grb
CanderKabel mit grauem PVC Iso		XTKT
CanderKabel ohne PVC Iso		XKT
Bei Armierten Kabel auch Aussenleiter mit zählen		4x50mm

FE 180 Isolationserhalt 180min
E 30 Funktionserhalt 30min